



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам Тверской области
171640 Тверская область г. Кашин, пл. А. Петровой, д.1
тел. 8 (48234) 2-18-35
E-mail: ond_kashin@69.mchs.gov.ru

«22» июля 2022 г., 16 час. 00 мин. № 21
(дата и время составления акта)

171640 Тверская область г. Кашин
(место составления акта)

Акт выездной проверки
плановой
(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 01.07.2022 № 21 (69-7-2022/0006рс), учётный № проверки 69220061000200748955

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Перцевым Кириллом Андреевичем, главным государственным инспектором Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов Тверской области по пожарному надзору – начальником ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам ГУ МЧС России по Тверской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, помещения, сооружения, территории объекта детского дошкольного учреждения (пп. 3, п. 1, ст. 16 ФЗ № 248-ФЗ) (объект образования)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Детская, д.39а; Тверская область, Кашинский ГО,

д. Письяковка, д.66

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 11 «РОДНИЧОК» (ИНН 6909009026)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» июля 2022 года, 10 час. 00 мин.

по «22» июля 2022 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «20 » июля 2022 года, 10 час. 00 мин.

по «20» июля 2022 года, 16 час. 00 мин.

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Детская, д.39а; Тверская область, Кашинский ГО,

д. Письяковка, д.66

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 20.07.2022 № 21

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2 рабочих дня, 06 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) техническая документация на объект защиты; приказы и распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты; договоры на обслуживание систем противопожарной защиты

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты расчета, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчета, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: -

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения: -

11. По результатам выездной проверки установлено:
выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
Здание МБДОУ Детский сад № 11 «Родничок»		
1	Аккумуляторная батарея в объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг требует замены	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 54
2	В помещениях санузла (изменившего свое функциональное назначение на помещение кладовой) расположенного вблизи медицинского кабинета, отсутствуют пожарные извещатели системы пожарной сигнализации	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 6 ч.1; СП 486.1311500.2020 п. 4.4
3	В помещениях санузла (изменившего свое функциональное назначение на помещение кладовой) расположенного вблизи медицинского кабинета, отсутствует плафон на светильнике, предусмотренный конструкцией	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 35 «в»
4	Отсутствуют пожарные извещатели системы пожарной сигнализации, предусмотренные проектом, в тамбуре между помещениями кладовой и кабинетом завхоза на первом этаже	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 54
5	Помещения подвала не оборудованы системой пожарной сигнализации	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 6 ч.1; СП 486.1311500.2020 п. 4.4
6	Помещения кухни оборудованы тепловыми пожарными извещателями не имеющими встроенного оптического индикатора, отображающего различные режимы работы.	ст. 6, Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.5.1
7	Запоры на дверях эвакуационных выходов на первом этаже, запасного выхода из музыкального зала на втором этаже не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 26
8	В помещении щитовой на первом этаже расположены горючие материалы	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ

		№1479 от 16 сентября 2020г. п. 35 «е»
9	Световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях спален групп на втором этаже, а также над эвакуационным выходом в музыкальном зале закрыты занавесками	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 37
10	В подготовительной группе на втором этаже возле эвакуационного выхода, ведущего на запасную лестницу, расположена мебель, препятствующая нормальному открыванию двери.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п.27 «б»
11	В тамбурах выходов на первом этаже здания допускается хранение инвентаря, а также оборудование вешалок для одежды	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п.27 «в»
12	Под лестничным маршем, ведущим на второй этаж, хранятся игрушки	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 16 «к»
13	В помещениях подвала хранятся горючие строительные материалы, мебель, коробки и т.п.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п.27 «б»
14	На приборах освещения в помещениях подвала отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 35 «в»
15	У дежурного персонала отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара, а также ручные фонари (из расчета 1 СИЗ и 1 фонарь на одного дежурного)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п.30
16	Не проводится ежеквартальный осмотр огнетушителей	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п.60
Письяковский филиал МБДОУ Детский сад № 11 «Родничок»		
17	Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации имеет неисправность.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 54
18	Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации требует перевода в пожарный режим.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 54
19	Навесы над выходами со второго этажа на наружную лестницу находятся в аварийном состоянии	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89

20	Перила лестничного марша наружной открытой лестницы требуют ремонта	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 17 «а»
21	Крыльцо запасного выхода с первого этажа находится в аварийном состоянии	Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89
22	Запоры на дверях эвакуационных выходов из помещений прачечной и музыкального зала на первом этаже не обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 26
23	В тамбуре и проходе к эвакуационному выходу из музыкального зала хранятся различные материалы, мебель, бутафория	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 26
24	Корпус электрической розетки в помещении прачечной имеет повреждения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п.35 «б»

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 22.07.2022 № 21

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тверской области Перцев К.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Перцев Кирилл Андреевич – начальник ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области, телефон: 8(48234) 2-18-35, E-mail: ond_kashin @69.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Федорова Светлана Алексеевна — и.о. заведующей МБДОУ Детский сад №11 «Родничок»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« 12 » часов « 00 » минут « 04 » июля 2022 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)